



중대 사망사고 사례

주요사고 ①



'22. 1. 13.(목) 22:25경 경기도 화성시 소재 신축공사현장에서 보온양생용으로 피워놓은 숯탄에서 발생한 일산화탄소에 중독 되어 1명 사망, 1명 부상

유사사례

2019.02. 아파트 건설현장에서 콘크리트 보온양생 목적으로 사용한 드럼난로의 코코넛탄에서 발생한 일산화탄소에 중독으로 1명 사망

2017.12. 공동주택 신축공사 현장에서 콘크리트 보온양생 목적으로 사용한 난로(대나무숯)에서 발생한 일산화탄소에 의한 중독으로 1명 사망

예방대책

① 안전·보건조치 없이 밀폐공간 내 작업자 출입 금지

- 밀폐공간 출입 전 감시인 배치 및 인원점검, 산소 및 유해가스 농도 측정, 밀폐공간 출입 전 환기 등 안전·보건조치 실시

② 밀폐공간 작업 프로그램 수립 및 현장 작동성 강화

- 밀폐공간 위치 파악, 질식·중독 등의 유해·위험요인 파악 및 관리 방안 등의 내용이 포함된 밀폐공간 작업 프로그램 수립 후 현장 이행 강화

